

行政科研楼5层西局部消防改造工程

招标工程量清单

招 标 人： 首都医科大学附属北京天坛医院

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾报警系统

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		火灾报警系统							
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:编码型 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含:设备底座及其安装 5. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	个	7				
2	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器(设备利旧) 2. 类型:编码型 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含:设备底座及其安装 5. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	个	6				
3	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:阻燃型吸顶紧急扬声器(3W) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	个	2				
4	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 满足图纸、规范及技术要求	m	135				
5	030411001003	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:φ15 3. 配置形式:明配 4. 满足图纸、规范及技术要求	m	13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾报警系统

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	0304110040 01	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:NH-RVS-2X1.5 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m	150				
7	0304110060 01	接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 安装敷设: 明配 3. 满足图纸、规范及技术要求	个	13				
8	0304130010 01	铁构件	1. 名称:金属支架制作、安装 2. 部位:用于明配管 3. 满足图纸、规范及技术要求	kg	12				
		分部小计							
		应急疏散系统							
9	0304130010 02	铁构件	1. 名称:金属支架制作、安装 2. 部位:用于明配管 3. 满足图纸、规范及技术要求	kg	10				
10	0304110010 02	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 满足图纸、规范及技术要求	m	105				
11	0304110010 04	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:φ15 3. 配置形式:明配 4. 满足图纸、规范及技术要求	m	10				
12	0304110040 02	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:NH-RVS-2X1.5 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m	115				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾报警系统

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	0304110060 02	接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装敷设：明配 3. 满足图纸、规范及技术要求	个	8				
14	0304120040 01	装饰灯	1. 名称：应急灯 2. 类型：编码型 3. 安装方式：吸顶安装 4. 包含：设备底座及其安装 5. 其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	套	4				
15	0304120040 02	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 类型：编码型 3. 安装方式：吊装 4. 包含：设备底座及其安装 5. 其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	套	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动喷水灭火系统

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新装							
1	0309010010 01	水喷淋钢管	1. 名称：热镀锌 钢管 2. 安装部位：室 内 3. 规格型号： DN25 4. 连接方式：螺 纹连接 5. 管道及管件制 作安装 6. 管道水冲洗、 液压试压	m	195				
2	0309010010 02	水喷淋钢管	1. 名称：热镀锌 钢管 2. 安装部位：室 内 3. 规格型号： DN32 4. 连接方式：螺 纹连接 5. 管道及管件制 作安装 6. 管道水冲洗、 液压试压	m	61				
3	0309010010 03	水喷淋钢管	1. 名称：热镀锌 钢管 2. 安装部位：室 内 3. 规格型号： DN40 4. 连接方式：螺 纹连接 5. 管道及管件制 作安装 6. 管道水冲洗、 液压试压	m	7				
4	0309010010 04	水喷淋钢管	1. 名称：热镀锌 钢管 2. 安装部位：室 内 3. 规格型号： DN50 4. 连接方式：螺 纹连接 5. 管道及管件制 作安装 6. 管道水冲洗、 液压试压	m	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动喷水灭火系统

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格型号：DN80 4. 连接方式：沟槽连接 5. 管道及管件制作安装 6. 管道水冲洗、液压试压	m	6					
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格型号：DN100 4. 连接方式：沟槽连接 5. 管道及管件制作安装 6. 管道水冲洗、液压试压	m	10					
7	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：吊顶型68℃玻璃球喷头 2. 要求：K=80标准型喷头 3. 位置：地上有吊顶房间 4. 根据施工现场条件综合考虑操作高度费用	个	50					
8	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：直立型68℃玻璃球喷头 2. 要求：K=80标准型喷头 3. 位置：地上无吊顶房间 4. 根据施工现场条件综合考虑操作高度费用	个	50					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动喷水灭火系统

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	0310020010 01	管道支架	1. 支吊架制作安装 2. 防锈漆两道、调和漆两道 3. 请综合考虑操作高度费用 4. 其他：满足图纸规范及技术规格书要求	kg	107.04				
		分部小计							
		拆除							
10	9307010010 01	钢管拆除	1、内容：镀锌钢管拆除 2、规格：DN25以内	m	150				
11	9307010010 02	钢管拆除	1、内容：镀锌钢管拆除 2、规格：DN50以内	m	30				
12	9307010010 03	钢管拆除	1、内容：镀锌钢管拆除 2、规格：DN100以内	m	15				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									